



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他：

申请编号： A2025CCC0307-4815863

产品名称： 万能式断路器

型 号： TeW5F-2500HUH、TeW5F-2500HUH/4

检测机构： 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称: 万能式断路器 型 号: TeW5F-2500HUH、 TeW5F-2500HUH/4 商 标:  样品数量: 1 台 样品来源: 送样 收样日期: 2025-12-11 完成日期: 2025-12-11	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕 工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司 乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经 济开发区中心大道288号
---	--

试验结论: 依据 GB/T14048.2-2020 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

TeW5F-2500HUH、TeW5F-2500HUH/4;

Ui:1250V;Uimp:12kV;Ue: AC1140V;



In:630A、800A、1000A、1250A、1600A、1900A、2000A、2500A;

Ics:65kA;Icu:65kA;Icw:65kA/1s;

过电流脱扣器类型: 电子式; 选择性类别: B 类; 适用频率: 50/60Hz; 极数:

3P, 4P; 产品适用于隔离; 配用的辅助触头: 4NO4NC, 6NO6NC, 8NO8NC,

10NO10NC; Ith: 10A; AC-15: Ue/Ie: AC400V/2A; DC-13: Ue/Ie: DC250V/0.3A;;

主检: 温共磊 签名:  日期: 2025-12-18	 浙江省检验检疫科学技术研究院 2025年12月18日
审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-12-18	
签发: 王建新 签名:  日期: 2025-12-18	

备注	1、变更情况表: 见附表 1 2.出具原 CCC 认可试验报告的检测单位及报告编号: 浙江方圆检测集团股份有限公司 02402-23119Y20132; 原 CCC 证书编号: 2024010307661152; 3.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。 样品编号: TeW5F-2500HUH/4 4P 2500A AC1140V: #1 (拍照核查)
----	---

附表 1

序号	变更项目	变更前	变更后
1	委托人变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司
2	委托人地址变更	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区
3	生产者变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司
4	生产者地址变更	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777号	浙江省乐清市柳市镇苏吕工业 区
5	生产企业变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐 清经济开发区分公司
6	生产企业地址变更 (搬迁)	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777号	浙江省温州市乐清市经济开发 区中心大道288号

报 告 组 成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY251063
首页	√	1	01601-DWRY251063
报告组成	√	1	01601-DWRY251063
安全型式试验报告	√	10	01601-DWRY251063
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定：
- P 试验结果符合要求
 - F 试验结果不符合要求
 - N 要求不适用于该产品， 或不进行该项