



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0354

国家强制性产品认证 试验报告

新申请 变更 监督 复审 其他:

申请编号: A2025CCC0303-4815851

产品名称: 辅助(报警)触头

型 号: OF3、SD3

检测机构: 浙江省检验检疫科学技术研究院



样品名称: 辅助(报警)触头 型号规格: OF3、SD3 商 标: / 样品数量: 6 只 样品来源: 送样 收样日期: 2025-08-26 完成日期: 2025-09-06	委托人: 浙江天正电气股份有限公司 委托人地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产者: 浙江天正电气股份有限公司 生产者地址: 浙江省乐清市柳市镇苏吕工业区 生产企业: 浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司 生产企业地址: 浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
--	--

试验结论: 依据 GB/T14048.5-2017 检验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

OF3、SD3;

Ui: 690V; Uimp: 2.5kV; Ith: 6A; AC-12: Ue/Ie: AC240V/6A、AC415V/3A; DC-12: Ue/Ie: DC24V/6A、DC48V/2A、DC130V/1A; 外壳防护等级: IP20;

主检: 林纪壹 签名:  日期: 2025-11-07

审核: 倪小艳 签名:  日期: 2025-11-07

签发: 王建新 签名:  日期: 2025-11-07



备注:

1.变更情况:

变更项目	变更前	变更后
生产企业名称变更	浙江天正智能电器有限公司	浙江天正电气股份有限公司乐清经济开发区分公司
生产企业地址变更 (厂址搬迁)	浙江省嘉兴市秀洲区中山西路 2777 号	浙江省温州市乐清市经济开发区中心大道 288 号
原证书编号	2024010305688833	
原安全型式试验报告编号	C-06801-1CY230832	
原变更报告编号(如有)	/	
原检测机构	浙江省机电产品质量检测所有限公司	

2.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

3.试品编号:

- OF3 #1
- SD3 #2
- OF3 #3
- SD3 #4
- OF3 #5 (拍照核查)
- SD3 #6 (拍照核查)

报告组成

报告内容	有无	页数	编号
封面	√	1	01601-DWRY250736
首页	√	1	01601-DWRY250736
报告组成	√	1	01601-DWRY250736
安全型式试验报告	√	27	01601-DWRY250736
电磁兼容型式试验报告	/	/	/
封底	√	1	/

本报告由表中划√的所有内容组成。

- 判定: P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品, 或不进行该项试验